

HUURRE

Referensanläggningar

ICA DE Kallhäll



År 2012 levererade och installerade Huurre 2st färdiga container lösningar innehållandes kylmaskiner, kylmedelkylare, pumpar och styrsystem. Entreprenaden omfattade även rörsystem och anslutning till deras tidigare köldbärarsystem.

Fakta:

Kylaggregat: 3st skruvkompressorer total kylaffekt 1MW/container

Köldmedium: Ammoniak NH₃

Kylmedelkylare: Alfa Laval

Gaslarmsanläggning och PLC Kontrollsystem

Västerås, huvudkontor

Telefon: 021 370 50 00

E-post: stabilt@huurre.se

Felanmälan: 020 50 40 50

www.huurre.se



HUURRE
VALUE-ADDED REFRIGERATION

